
CD 246 - Contattori modulari per uso domestico e similare – Settembre 2018

I contattori modulari per uso domestico e similare devono avere le seguenti caratteristiche:

- **Riferimenti normativi**

- CEI EN 61095 (CEI 17-41)

- **Tensioni d'impiego: 230/400 V a 50 Hz**

- **Numero di poli:**

- 1P

- 2P

- 3P

- 4P

- **Gamma per comando di piccoli motori (AC7b) fino a:**

- 15 kW (AC7b) a 400 V e a 50 Hz

- 4 kW (AC7b) a 230 V e a 50 Hz

- _____

- **Gamma per manovre di piccoli carichi induttivi (AC7a) fino a:**

- 16 kW (AC7a) a 230 V e a 50 Hz

- 13 kW (AC7a) a 230 V e a 50 Hz

- _____

- **Dispositivo di protezione (SCPD):**

- Fusibile 20 A gL

- Fusibile 25 A gL

- _____

I contattori devono poter essere corredabili di:

• **Contatti:**

- 1 NO
- 2 NO
- 3 NO
- 4 NO
- 1 NO+NC
- _____

Nota: NO (Normalmente aperto), NC (Normalmente chiuso)

• **Ausiliari elettrici di comando:**

- SI
- NO

• **Comando manuale:**

- SI
- NO

• **Modulo base: 17,5 mm**

• **Montaggio a scatto su profilato guida DIN**

Note : _____