

CEI 11-27 Errata Corrige 12-2025

CEI 11-27;EC

Classificazione CEI: 11-27;EC

Lavori su impianti elettrici

Data Pubblicazione: 2025-12

Il presente documento costituisce un Errata Corrige alla Norma CEI 11-27:2025-10 che si è reso necessario per aggiornare alcuni rimandi all'interno del testo.



ERRATA CORRIGE

CEI 11-27/EC:2025-12

ERRATA CORRIGE ALLA CEI 11-27:2025-10

3.2.1

gestore dell'impianto elettrico (GI)

Nel titolo sostituire “gestore dell'impianto elettrico” con “gestore dell'impianto”.

Sostituire in tutta la Norma “gestore dell'impianto elettrico” con “gestore dell'impianto”.

3.6.3

alta tensione (AT)

Sostituire “35 000” con “36 000”.

3.7.4

distanza di lavoro minima

Sostituire nella NOTA 3 lo “0” con “6.4.2”.

Sostituire nella NOTA 4 lo “0” con “3.7.6”.

4.3.4 Condizioni di lavoro

Nel secondo capoverso sostituire lo “0” con “6.1.3.1”.

6.1.3 Prescrizioni specifiche riguardo alle condizioni atmosferiche

Nel secondo capoverso, nella seconda riga sostituire lo “0” con “6.1.3.1”

6.4.1.3

Nel secondo capoverso, nella seconda riga sostituire lo “0” con “6.4.2”

7.3.2

Sostituire lo “0” con “5”.

Allegato A – Illustrazione delle distanze di lavoro minime

Nel nono capoverso, nella seconda riga sostituire lo “0” con “6.4.2”